



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)

Территориальный отдел в г. Кемерово
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20,
тел./факс 64-11-58 E-MAIL: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru
(наименование территориального отдела)

Предписание *1446*
об устранении выявленных нарушений

г. Кемерово

15 октября 2021

Должностное лицо Новикова Лариса Валентиновна, главный специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от *15* октября 2021 № *390*) в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 198 "Детский сад комбинированного вида" Юридический адрес: 650023, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Московский, 9 В Регистрационный номер ОГРН 1024240677493 ИНН 4205037697 Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 650023, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Московский, 9 В

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения контролируемым лицом обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены нарушения: Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст.ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденном постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения в срок до « 01 » сентября 2023 г.

- Пункт. 1 Устранить имеющиеся дефекты (трещины, просадки и выбоины) в покрытие проездов, подходов и дорожек на территории учреждения в соответствии с п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Пункт. 2 Провести осушение земляного грунта в помещениях подвала в соответствии с п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- + Пункт 3. На пищеблоке для приготовления блюд использовать посуду, в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- + Пункт. 4 Предусмотреть специализированные моечные ванны для мытья кухонной посуды с объемом, позволяющим обеспечить полное погружение кухонной посуды; п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел VI, Таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Пункт. 5 Оборудовать производственный (горячий) цех пищеблока пароконвектоматом в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- + Пункт. 6 Установить отдельный водопроводный кран для технических целей в туалетных помещениях в соответствии с п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- + Пункт. 7 Создать условия для проветривания постельных принадлежностей (матрацы, подушки) в хозяйственной зоне, в соответствии с п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- ? Пункт. 8 Количество унитазов для детей в туалетных 2 младшей, средней, старшей, старшей 2 и подготовительной групп выполнить в соответствии с раздел VI, Таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- ? Пункт. 9 Количество раковин для детей в туалетных группы раннего возраста, 2 младшей, средней и подготовительной групп установить в соответствии с раздел VI, Таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Пункт. 10 Оборудовать локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения моечные ванны для мытья кухонной посуды, в соответствии п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- + Пункт. 11 Выполнить плотное прилегание элементов потолка в процедурном кабинете, в соответствии с п. 4.3.3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
- Пункт. 12 Процедурный кабинет оборудовать умывальником с бесконтактным управлением; п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
- + Пункт. 13 Предусмотреть отдельную раковину для мытья рук или двутазную раковину (мойку) в медицинском блоке в соответствии с п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
- + Пункт. 14 Провести работы по проведению мероприятий по дезинсекции, дератизации: входные двери на пищеблок учреждения и в овощехранилище оборудовать устройствами (доводчиками), обеспечивающими самостоятельное (автоматическое) и плотное их закрывание; порог и нижняя часть

входных дверей в овощехранилище выполнить материалами, устойчивыми к повреждению грызунами; в местах соединения отмостки с нижней частью стены по наружному периметру с фасадной стороны здания устранить щели и трещины (отверстия), в соответствии с п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 88 п. 98. п. 108. п. 111. п. 2188 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 198 «Детский сад комбинированного вида».

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «02» сентября 2023 г. должностному лицу - главному специалисту - эксперту Новиковой Ларисе Валентиновне в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово

Новикова Л.В.

(подпись)

Подпись законного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Кононова В.В.

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 201 _____