



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу**

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oorgpn@yandex.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района**

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание**

**об устранении нарушений**

**обязательных требований**

**пожарной безопасности № 606/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ № 198 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского  
городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Кайзера Эдуарда  
Александровича № 606 от 27 сентября 2021, в период 04.10.2021г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.  
1 час; 14.10.2021г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 2 час. (продолжительностью 3 часа)

(должность, фамилия имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц, руководителя группы инспекторов органа государственного  
пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Кемеровского и Березовского  
городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору, Новиковым  
Евгением Евгеньевичем в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного  
учреждения № 198 «Детский сад комбинированного вида» по адресу: 650023, кемеровская область -  
Кузбасс, город Кемерово, проспект Московский, 9, в

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующая МАДОУ № 198  
«Детский сад комбинированного вида» Кононова Вера Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от  
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
г. Кемерово, проспект Московский, 9 В, строение под Литерой Б (овощехранилище, склад)				
1.	Здание не оборудовано системой пожарной сигнализации	п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», таблица А 1 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты», п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации», ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022 <i>на 1.11 закл. 982 на м/б/ед. кат. Б Сист. кат. туш.</i>	
2	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	раздел 17, таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022	
г. Кемерово, проспект Московский, 9 В, строение под Литерой А (основное здание)				
3	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. (В соответствии с протоколом испытаний № 00159 от 24.09.2021 г.)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	01.10.2022 <i>Кемерово ко. 982</i>	
4	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний. (при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	01.10.2022 <i>Еще при...</i>	

о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке)			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:  
Заведующая МАДОУ № 198 «Детский сад  
комбинированного вида»  
Кононова Вера Владимировна  
(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

« 14 » \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 2021г.

Государственный инспектор  
Кемеровского и Березовского городских  
округов, Кемеровского муниципального  
округа по пожарному надзору  
Новиков Евгений Евгеньевич  
(должность, фамилия, инициалы звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



« 14 » \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 2021г.